אזהרה :

בשטח קיימות מערכות תת קרקעיות ישנות וחדשות אשר אינן מסומנות בתוכנית זו כגון: קווי צינורות חדשים וישנים, כבלי הזנה ופיקוד חשמליים, קווי תקשורת וכו'.
לפני תחילת עבודות חפירה בשטח, יש לקבל סימון מדוייק של מערכות אלו מכל הגורמים הממונים על מתקן שאיבה זה. ולקבלן אישורי חפירה בכתב לביצוע העבודות.

הערות :

1. **כל המידות במטרים**
2. **צביעת צנרת גלוייה לפי ת. י. 1225 – הוראות מהנדס ראשי 421.008 לרמת קורוזיביות בינונית.**
3. **יש לבצע עבודות גישוש לגילוי כבלי חשמל, פיקוד ושאר המערכות תת קרקעיות, לפני תחילת העבודה.**
4. **לפני תחילת עבודות יש להרוס יסוד הקיים**

מקרא :

קו עילי

קו תת קרקעי

1

עדכון	תאריך	תיאור העדכון	חתימה
P3			
P2			
P1			
P0	15.05.23		

לעיון ☒ למכרז ☐ לביצוע ☐

י. שיפריס מהנדסים יועצים - דרך יפו 145, חיפה, ת.ד.31000703
טל : 04 - 8650396
פקס : 04 - 8650390

תכנן:	א. שיפריס	הלקוח :	**תאגיד מי רעננה בע"מ**
שרטט :	י.אורלובסקי		
בדק :		נושא התכנית :	**תכנון באר 23 א**
אישר:	י. שיפריס		**תכנית אתר**
תאריך:	15.05.23		
קנ"מ :	1:100		
גיליון: 1	מתוך:	תכנית מס' :	482/05-0523-01