

תאריך דיווח 27/10/2021

משפכים לקולחים :  
דו"ח תאגיד מי רעננה לחודש: **ספטמבר 2021**

ריכוז תוצאות איכות וכמות שפכים, קולחים ובוצה ממתחם הטיפול בשפכים  
(מתבצע במעבדה מוסמכת ועל פי תכנית דיגום המוגדרת על ידי משרדי הבריאות והגנת הסביבה)

איכות שפכים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבי חודשי בפועל	ערך מרבי המוגדר כערך חריג (2)	
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	360	555	אין הגדרה	
COD - צריכת חמצן כימית	773	1280	>2000	
TSS - מוצקים מרחפים	83.5	94.1	>1000	
שמים ושומנים	105.5	116.5	>200	
שמן מינרלי	0.78	1.41	>20	
חנקן קיילדל	83.5	94.1	>100	
איכות קולחים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבי חודשי בפועל	ערך מרבי נדרש לגבולות" (1)	ערך מרבי נדרש לנחל (1)
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	1.1	1.9	10	15
COD - צריכת חמצן כימית	34.3	1.9	100	100
TSS - מוצקים מרחפים	0.5	0.5	10	15
אמוניה	0.84	1.75	20	2.5
קולי צואתי MPN	0.5	0.5	10	800
חנקן כללי	13.9	16.5	25	15
זרחן	3.8	4.2	5	2
קולחים דצמבר-מרץ (3)				
מג"ל יחידות:	ממוצע שנתי בפועל (3)	מרבי שנתי בפועל (3)	ערך מרבי נדרש לגבולות" (1)	ערך מרבי נדרש לנחל
כרום	0.010	0.010	0.25	0.25
ניקל	0.010	0.010	0.5	0.25
עופרת	0.025	0.025	0.25	0.04
נחושת	0.041	0.041	0.5	0.1
קדמיום	0.005	0.005	0.025	0.025
אבץ	0.065	0.065	5.0	1
כספית	0.0005	0.0005	0.005	0.002

(1) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (תקני איכות מי קולחין)

(2) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (כללי תאגידי מים וביוב תקנות 7021))

(3) התוצאות מייצגות "ממוצע" ו"מרבי" של המדידות שנערכו במהלך שנת 2020 ועד למועד הדיווח.

(4) ע"פ דרישות משרד איכות הסביבה ומשרד הבריאות תוצאות בדיקת המתכות בקולחים מתבצעת פעם ב-3 חודשים.

### פירוט כמויות קולחים ובוצה

סה"כ חודשי		
402.717	כניסה למט"ש	שפכים [מ"ק]
342.283	השקיה חקלאית	קולחים [מ"ק]
0	גלישה לנחל	קולחים [מ"ק]
71.615	יציאה למאגר אזורי	קולחים [מ"ק]
0	כניסה ממאגר אזורי לרעננה	קולחים [מ"ק]
590.340	פינוי לאתר קומפוסטציה	בוצה [טון]

במרץ 2011 חובר מפעל השבת הקולחים של מי רעננה למפעל הקולחים האזורי "מפעל חוף השרון".  
מחורף 2011 זרמו עודפי הקולחים של רעננה למפעל חוף השרון בלבד, החל מחודש ינואר 2013 מועברים  
הקולחים גם ללב השרון ולעמק חפר ומשמשים להשקיה חקלאית. שילוב זה של מפעלי השבת קולחים  
הביא את אחוז המחזור של קולחי רעננה ל-100%.  
בשנים 2013 עד 2020 מתוכנן שדרוג והרחבת מכון הטיפול בשפכים שיביא לשיפור נוסף באיכות  
הקולחים ויכולת קליטת כמויות השפכים עד שנת 2030.

### הדוח הוכן על ידי תאגיד מי רעננה