

תאריך דיווח 27/12/22

משפכים לקולחים:

דו"ח תאגיד מי רעננה לחודש: נובמבר 2022

ריכוז תוצאות איכות וכמות שפכים, קולחים ובוצה ממתחם הטיפול בשפכים

(מתבצע במעבדה מוסמכת ועל פי תכנית דיגום המוגדרת על ידי משרדי הבריאות והגנת הסביבה)

איכות שפכים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבית חודשי בפועל	ערך מרבי המוגדר כערך חריג (2)	
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	378	416	אין הגדרה	
COD - צריכת חמצן כימית	749	775	>2000	
TSS - מוצקים מרחפים	169	237	>1000	
שומנים ושומנים	97	97	>200	
שמן מינרלי	5.2	9.6	>20	
חנקן קיילדל	113	116.9	>100	
איכות קולחים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבית חודשי בפועל	ערך מרבי נדרש "השקיה ללא מגבלות" (1)	ערך מרבי נדרש (לנחל) (1)
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	0.6	1.2	10	15
COD - צריכת חמצן כימית	37.2	48	100	100
TSS - מוצקים מרחפים	1	1	10	15
אמוניה	0.13	0.21	20	2.5
קולי צואתי MPN	1	1	10	800
חנקן כללי	13.1	18.3	25	15
זרחן	1.7	2.1	5	2
קולחים דצמבר-מרץ (3)				
מג"ל יחידות:	ממוצע שנתי בפועל (3)	מרבית שנתי בפועל (3)	ערך מרבי נדרש "השקיה ללא מגבלות"	ערך מרבי נדרש (לנחל)
כרום	0.02	0.02	0.25	0.25
ניקל	0.02	0.02	0.5	0.25
עופרת	0.05	0.05	0.25	0.04
נחושת	0.02	0.02	0.5	0.1
קדמיום	0.01	0.01	0.025	0.025
אבץ	0.033	0.033	5.0	1
כספית	0.001	0.001	0.005	0.002

(1) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (תקני איכות מי קולחין)

(2) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (כללי תאגידי מים וביוב תקנות 7021)

(3) התוצאות מייצגות "ממוצע" ו"מרבית" של המדידות שנערכו במהלך שנת 2022 ועד למועד הדיווח.

(4) ע"פ דרישות משרד איכות הסביבה ומשרד הבריאות תוצאות בדיקת המתכות בקולחים מתבצעת פעם ב-3 חודשים.

פירוט כמויות קולחים ובוצה

סה"כ חודשי		
406,423	כניסה למט"ש	שפכים [מ"ק]
93,935	השקיה חקלאית	קולחים [מ"ק]
0	גלישה לנחל	קולחים [מ"ק]
319,413	יציאה למאגר אזורי	קולחים [מ"ק]
0	כניסה ממאגר אזורי לרעננה	קולחים [מ"ק]
727.400	פינוי לאתר קומפוסטציה	בוצה [טון]

במרץ 2011 חובר מפעל השבת הקולחים של מי רעננה למפעל הקולחים האזורי "מפעל חוף השרון".
מחורף 2011 זרמו עודפי הקולחים של רעננה למפעל חוף השרון בלבד, החל מחודש ינואר 2013
מועברים הקולחים גם ללב השרון ולעמק חפר ומשמשים להשקיה חקלאית. שילוב זה של מפעלי
השבת קולחים הביא את אחוז המחזור של קולחי רעננה ל-100%.
בשנים 2013 עד 2020 מתוכנן שדרוג והרחבת מכון הטיפול בשפכים שיביא לשיפור נוסף באיכות
הקולחים ויכולת קליטת כמויות השפכים עד שנת 2030.

[הדוח הוכן על ידי תאגיד מי רעננה](#)