

משפכים לקולחים:

דו"ח תאגיד מי רעננה לחודש: **פברואר 2025**

ריכוז תוצאות איכות וכמות שפכים, קולחים ובוצה ממתחם הטיפול בשפכים

(מתבצע במעבדה מוסמכת ועל פי תכנית דיגום המוגדרת על ידי משרדי הבריאות והגנת הסביבה)

איכות שפכים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבית חודשי בפועל	ערך מרבי המוגדר כערך חריג (2)	
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	231	380	אין הגדרה	
COD - צריכת חמצן כימית	627	950	>2000	
TSS - מוצקים מרחפים	188	324	>1000	
שמנים ושומנים	76	95	>200	
שמן מינרלי	0.3	0.3	>20	
חנקן קיילדל	81	95	>100	
איכות קולחים				
יחידות: מג"ל	ממוצע חודשי בפועל	מרבית חודשי בפועל	ערך מרבי נדרש "השקיה ללא מגבלות" (1)	ערך מרבי נדרש לנחל (1)
BOD - צריכת חמצן ביולוגית	2.6	10	10	15
COD - צריכת חמצן כימית	45.9	85	100	100
TSS - מוצקים מרחפים	LOQ [1]	LOQ [1]	10	15
אמוניה	0.15	0.27	20	2.5
קולי צואתי MPN	2.6	1.35	10	800
חנקן כללי	7.7	9.2	25	15
זרחן	4.2	5	5	2
קולחים פברואר-אפריל (1)				בדיקת מתכות
מג"ל יחידות:	ממוצע שנתי בפועל (3)	מרבית שנתי בפועל (3)	ערך מרבי נדרש "השקיה ללא מגבלות" (1)	ערך מרבי נדרש לנחל
כרום	0.02	0.02	0.25	0.25
ניקל	0.02	0.02	0.5	0.25
עופרת	0.05	0.05	0.25	0.04
נחושת	0.104	0.02	0.5	0.1
קדמיום	0.01	0.01	0.025	0.025
אבץ	0.081	0.05	5.0	1
כספית	0.001	0.001	0.005	0.002

LOQ גבול הקימוט של שיטת הבדיקה

(1) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (תקני איכות מי קולחין)

(2) ע"פ תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם והמים (כללי תאגידי מים וביוב תקנות 7021))

(3) התוצאות מייצגות "ממוצע" ו"מרבית" של המדידות שנערכו במהלך חודש הדיווח.

(4) ע"פ דרישות משרד איכות הסביבה ומשרד הבריאות תוצאות בדיקת המתכות בקולחים מתבצעת פעם ב-3 חודשים.

פירוט כמויות קולחים ובוצה

סה"כ חודשי		
422,515	כניסה למט"ש	שפכים [מ"ק]
16,720	השקיה חקלאית	קולחים [מ"ק]
0	גלישה לנחל	קולחים [מ"ק]
405,376	יציאה למאגר אזורי	קולחים [מ"ק]
0	כניסה ממאגר אזורי לרעננה	קולחים [מ"ק]
639.60	פינוי לאתר קומפוסטציה	בוצה [טון]

* LOQ - תוצאה מתחת לכימות מכשיר המדידה.

במרץ 2011 חובר מפעל השבת הקולחים של מי רעננה למפעל הקולחים האזורי "מפעל חוף השרון".

מחורף 2011 זרמו עודפי הקולחים של רעננה למפעל חוף השרון בלבד, החל מחודש ינואר 2013 מועברים הקולחים גם ללב השרון ולעמק חפר ומשמשים להשקיה חקלאית. שילוב זה של מפעלי השבת קולחים הביא את אחוז המחזור של קולחי רעננה ל-100%.

[הדוח הוכן על ידי תאגיד מי רעננה](#)